

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№2

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

**Государственное учреждение
здравоохранения «Липецкая областная
клиническая больница»**

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС

организация, расположенная на объекте:
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

адрес объекта:

398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

Главный врач
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»



Гутевич Г.И.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 5500,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: проведение медицинских экспертиз; сестринское дело; физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; экспертиза временной нетрудоспособности; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований, врачебная медико-санитарная помощь; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; рентгенология; медицинская реабилитация; оказание первичной доврачебной медико-санитарной медицинской помощи.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150

- вместимость 200

- пропускная способность 150

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Есть
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Доступные входные группы	Да
8.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
9.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
10.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
11.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
13.	Иные	

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках		+		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		+		
4	с нарушениями зрения			+	
5	с нарушениями слуха			+	
6	нарушениями умственного развития			+	

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями и У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	+	+	-	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания	+	-	-	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+	-	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	-	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	-	-	+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования (обучения) сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным	Да

	актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
9.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
10.	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Обеспечение размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха. Размещение информации, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне внутри здания. Обеспечение размещения при входе в объект вывески с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Размещение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	2025
2	Организация обеспечения инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	2025
3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2027
4	Приобретение вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2026

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального

развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте

VI.ОСОБЫЕОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

акта обследования объекта от 10 февраля 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ №2

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 5500,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: проведение медицинских экспертиз; сестринское дело; физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; экспертиза временной нетрудоспособности; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований, врачебная медико-санитарная помощь; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; рентгенология; медицинская реабилитация; оказание первичной доврачебной медико-санитарной медицинской помощи.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150

- вместимость 200

- пропускная способность 150

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

- время движения (пешком) 25 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

- перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

- информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

- перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию	ДУ
Вход (входы) в здание	ДЧВ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м. Установить напольно-тактильную разметку от

	<i>парковки до входа.</i>
Вход (входы) в здание	<i>На фасаде здания указать направление движения к входу для мgn. Габариты лестницы выделить контрастно полосой шириной 8-10см, в нижнюю часть пандуса установить кнопку вызова помощи сопровождающего, контрастно обозначить начало и окончание наклонных площадок пандуса полосой шириной 8-10см. Дверные ручки окрасить контрастно, установить фиксаторы дверей в открытом положении, вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря, выделить контрастно габариты дверного проема.</i>
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn. На лестнице входной зоны установить поручни, на лестнице перехода установить поручни и контрастно выделить габариты. Выделить контрастно габариты оставшихся дверных проемов на всех путях движения для мgn. Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолуминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.</i>
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Обозначить место ожидания для мgn тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей. Окно гардероба выделить контрастно, стойку администратора оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к месту для обслуживания мgn.</i>
Санитарно-гигиенические помещения	<i>Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мgn», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку.</i>
Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Установить визуальное выделение ручек, остальных дверей на пути движения, лестницы перехода. Установить кнопку вызова помощи на пандус входа. Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.</i>

4.2. Период проведения работ 2025-2030 в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - объект доступен частично для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 2 от «10» февраля 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2 от 10 февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 5500,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: проведение медицинских экспертиз; сестринское дело; физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; экспертиза временной нетрудоспособности; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований, врачебная медико-санитарная помощь; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,

функциональной диагностике; рентгенология; медицинская реабилитация; оказание первичной доврачебной медико-санитарной медицинской помощи.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150
- вместимость 200
- пропускная способность 150

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»



Гутевич Г.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»
Гутевич Г.И.
«10» февраля 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 от 10 февраля 2025 г.

г. Липецк

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 5500,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

2. 1 СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.2. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ № п/п	Основные структурнофункциональ ные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧВ	-	2-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	6,10 11,13-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	17,21, 24-26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ	-	13,27,28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	2-4,10, 13,16-18, 27

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

3. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

3.2. Период проведения работ 2025-2030

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ - объект доступен частично для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.4. Для принятия решения (нужное подчеркнуть):

3.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

- 3.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется
- 3.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется
- 3.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется
- 3.4.5. другое нет
- 3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
- 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к зданию на 1л

Входа (входов) в здание на 2л

3. Путей движения в здании на 2л

4. Зоны целевого назначения объекта на 2л

5. Санитарно-гигиенические помещения 1л

5. Системы информации (и связи) на объекте на 2л


6. Результаты фотофиксации на объекте на 14л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Члены рабочей группы:

Главный специалист
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Пономарев Д. В.



Специалист по обеспечению
безбарьерной среды

Ненахова К. С.



В том числе:
Представители
общественных
организаций
инвалидов

Председатель Липецкой городской
организации ЛООООО ВОИ

Фарафонов В. В.



I Результаты обследования:**Территория, прилегающая к зданию**

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	нет	-					
1.2	Пути движения на территории	есть	-	1	Нет напольно-тактильной разметки	С	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Парковка для мги не обозначена	все	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м	Текущий ремонт
III Заключение по зоне:								
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности*		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
				№	№фото			
Территория, прилегающая к зданию		ДУ		-	1	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м. Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.		

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Входная группа (входная площадка с лестницей и пандусом)	есть	-	7-10	На фасаде здания отсутствует указатель к входу, адаптированному для мgn. Габариты лестницы не выделены, пандус не имеет подогреваемую поверхность и навес, нет контрастного обозначения начала и окончания наклонных площадок пандуса	все	На фасаде здания указать направление движения к входу для мgn. Габариты лестницы выделить контрастно полосой шириной 8-10см, в нижнюю часть пандуса установить кнопку вызова помощи сопровождающего, контрастно обозначить начало и окончание наклонных площадок пандуса полосой шириной 8-10см	Текущий ремонт
2.2	Дверь (входная)	есть	-	2-7,10	Дверная ручка сливается по цвету с дверью, отсутствует фиксация двери в открытом положении, нет вывески с тактильно-выпуклым текстом и тактильных табличек входа, нет напольно-тактильной разметки на всей входной группе	все	Дверные ручки окрасить контрастно, установить фиксаторы дверей в открытом положении, вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе	Текущий ремонт
2.3	Тамбур	есть	-	4-6, 10	Нет звукового информирования, мета для собаки-поводыря, выделения габаритов дверного проема	все	Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря, выделить контрастно габариты дверного проема	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы в задние)</i>	<i>ДЧВ</i>	-	2-10	<i>На фасаде здания указать направление движения к входу для мгн. Габариты лестницы выделить контрастно полосой шириной 8-10см, в нижнюю часть пандуса установить кнопку вызова помощи сопровождающего, контрастно обозначить начало и окончание наклонных площадок пандуса полосой шириной 8-10см. Дверные ручки окрасить контрастно, установить фиксаторы дверей в открытом положении, вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря, выделить контрастно габариты дверного проема.</i>

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Горизонтальные коммуникационные пути	есть	-	11,17, 19-22, 24	Отсутствует тактильная разметка и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн	все	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн	Текущий ремонт
3.2	Вертикальные коммуникационные пути	есть	-	16,18, 23	На лестнице входной зоны отсутствуют поручни, на лестнице перехода нет поручней и выделения габаритов	все	На лестнице входной зоны установить поручни, на лестнице перехода установить поручни и контрастно выделить габариты	Текущий ремонт
3.3	Дверь по пути движения	нет	-	13-16	Габариты дверного проема выделены не везде	все	Выделить контрастно габариты оставшихся дверных проемов на всех путях движения для мгн	Текущий ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	6,10, 15	Пути движения являются путями эвакуации. Недостаточно знаков направления эвакуации, нет подсветки путей эвакуации для МГН, мнемосхем этажей	все	Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	6,10,11, 13-24	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn. На лестнице входной зоны установить поручни, на лестнице перехода установить поручни и контрастно выделить габариты. Выделить контрастно габариты оставшихся дверных проемов на всех путях движения для мgn. Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-					
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	21	Нет обозначения места ожидания для мgn	все	Обозначить место ожидания для мgn тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	17,24-26	Окно гардероба не выделено и выше 80см, стойка администратора не адаптирована для обслуживания слабослышащих, нет крючка для костылей, напольно-тактильной разметки	все	Окно гардероба выделить контрастно, стойку администратора оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к месту для обслуживания мgn	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	ДУ	-	17,21, 24-26	Обозначить место ожидания для мгн тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей. Окно гардероба выделить контрастно, стойку администратора оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к месту для обслуживания мгн.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	13, 27,28	Недостаточно тактильного информирования	С	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мgn», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-					
III Заключение по зоне:								
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
				№ на плане	№ фото			
Санитарно-гигиенические помещения		ДЧВ		-	13, 27,28	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мgn», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку.		

I Результаты обследования:

Системы информации на объекте

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	2-4,10, 13,16-18	Отсутствуют визуальное выделение ручек, некоторых дверей на пути движения, лестницы перехода	С	Установить визуальное выделение ручек, остальных дверей на пути движения, лестницы перехода	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	27	Отсутствие акустических информаторов для мгн	все	Установить кнопку вызова помощи на пандус входа. Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	27	Недостаточно тактильной информации	С	Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	2-4, 10, 13, 16-18, 27	Установить визуальное выделение ручек, остальных дверей на пути движения, лестницы перехода. Установить кнопку вызова помощи на пандус входа. Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно . **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» административный корпус
по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

Фото №1




Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17




Фото №18



Фото №19



Фото №20




Фото №21



Фото №22



Фото №23




Фото №24




Фото №25




Фото №26




Фото №27



Фото №28



Содержание

1.	Паспорт доступности.....	2
2.	Акты обследования.....	16
3.	Фотографии.....	27

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по адаптации основных структурных элементов
объекта социальной инфраструктуры
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
Административный корпус**

по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

График проведения мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а, составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 2 от 10 февраля 2025г., согласованным с обществом инвалидов.

Наименование зоны	Планируемые работы по адаптации	Срок проведения
Территория	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.	2027
	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м.	2025
Вход в здание	На фасаде здания указать направление движения к входу для мgn.	2026
	Габариты лестницы выделить контрастно полосой шириной 8-10см, в нижнюю часть пандуса установить кнопку вызова помощи сопровождающего, контрастно обозначить начало и окончание наклонных площадок пандуса полосой шириной 8-10см.	2026
	Дверные ручки окрасить контрастно, установить фиксаторы дверей в открытом положении, вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа.	2027
	Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе.	2026
	Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря, выделить контрастно габариты дверного проема.	2026
Путь (пути) движения внутри здания	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn.	2025
	На лестнице входной зоны установить поручни, на лестнице перехода установить поручни и контрастно выделить габариты.	2025
	Выделить контрастно габариты оставшихся дверных проемов на всех путях движения для мgn.	2026
	Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.	2027
Зона целевого назначения здания	Обозначить место ожидания для мgn тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей.	2025
	Окно гардероба выделить контрастно, стойку администратора оборудовать индукционной пеглей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к месту для обслуживания мgn.	2026
Санитарно-гиг. помещения	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мgn», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку.	2025
Система информации на объекте	Предусмотреть возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования.	2025