

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№2

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

**Государственное учреждение
здравоохранения «Липецкая областная
клиническая больница»**

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС

организация, расположенная на объекте:
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

адрес объекта:
398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

Главный врач
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»



Гутевич Г.И.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 18618.3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: медицинская помощь в условиях дневного стационара; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи. В том числе: при осуществлении медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, контролю качества медицинской помощи, онкологии, радиологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; рентгенологии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 400

- вместимость 501

- пропускная способность 250

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Да
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Нет
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Доступные входные группы	Да
8.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
9.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
10.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
11.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
13.	Иные	

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:			+	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках			+	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			+	
4	с нарушениями зрения			+	
5	с нарушениями слуха			+	
6	нарушениями умственного развития			+	

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+	+	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	+	+	-	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания	+	-	-	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+	-	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	-	-	+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования (обучения) сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным	Да

	актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
9.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
10.	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Обеспечение размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха. Размещение информации, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне внутри здания. Обеспечение размещения при входе в объект вывески с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Размещение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	2025
2	Организация обеспечения инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	2025
3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2026
4	Приобретение вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2026

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального

развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте

VI.ОСОБЫЕОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

акта обследования объекта от 10 февраля 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 18618.3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: медицинская помощь в условиях дневного стационара; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи. В том числе: при осуществлении медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, контролю качества медицинской помощи, онкологии, радиологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; рентгенологии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 400
- вместимость 501
- пропускная способность 250

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.
- время движения (пешком) 35 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- перепады высоты на пути (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию	ДУ
Вход (входы) в здание	ДЧВ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--	---

Территория, прилегающая к зданию	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м. Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.
Вход (входы) в здание	Дверные ручки окрасить контрастно, установить вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить в тамбуре звуковой информатор, место для собаки-поводыря, противоскользящее покрытие или дренажные решетки, выделить контрастно габариты дверного проема.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мн. На лестнице межэтажной установить поручни со второй стороны, на лестнице перехода установить поручни по обоим сторонам, контрастно выделить габариты всех лестниц. Кнопки лифта продублировать контрастно. Выделить контрастно габариты дверных проемов на всех путях движения для мн, в том числе габариты дверей лифта. Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Обозначить кабинет приема мн тактильной табличкой и напольной тактильной разметкой, установить крючок для костылей и опорный поручень к местам приема, использовать для приема слабослышащих индукционную систему. Обозначить место ожидания для мн тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей. Стойку регистратуры оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к местам для обслуживания мн.
Санитарно-гигиенические помещения	Установить нажимную ручку скобей контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мн», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку. Смонтировать унитаз и раковину для мн с соответствующими поручнями, наклонное зеркало, крючок для костылей, кнопку вызова помощи.
Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц. Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.

4.2. Период проведения работ 2025-2030 в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - объект доступен частично для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 2 от «10» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2 от 10 февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 18618.3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. Виды оказываемых услуг: медицинская помощь в условиях дневного стационара; медицинская статистика; проведение медицинских осмотров; проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи. В том числе: при осуществлении медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, контролю качества медицинской помощи, онкологии, радиологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; рентгенологии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение

медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 400
- вместимость 501
- пропускная способность 250

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Гутевич Г.И.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»
Гутевич Г.И.
«10» февраля 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 от 10 февраля 2025 г.

г. Липецк

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 18618.3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

2.1 СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.2. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ № п/п	Основные структурнофункциональ ные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧВ	-	3-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	7,8,10,11, 13-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	8-11,16, 19,20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	4,5,7, 8,10-13, 15

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

3. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

3.2. Период проведения работ 2025-2030

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ - объект доступен частично для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.4. Для принятия решения (нужное подчеркнуть):

3.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

- 3.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется
- 3.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется
- 3.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется
- 3.4.5. другое нет
- 3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
- 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- Территория, прилегающая к зданию на 1л
- Входа (входов) в здание на 2л
- 3. Путь движения в здании на 2л
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 2л
- 5. Санитарно-гигиенические помещения 1л
- 5. Системы информации (и связи) на объекте на 2л
- 6. Результаты фотофиксации на объекте на 11л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Члены рабочей группы:

Главный специалист
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Пономарев Д. В.



Специалист по обеспечению
безбарьерной среды

Ненахова К. С.



В том числе:
Представители
общественных
организаций
инвалидов

Председатель Липецкой городской
организации ЛООООО ВОИ

Фарафонов В. В.



I Результаты обследования:**Территория, прилегающая к зданию**

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	нет	-					
1.2	Пути движения на территории	есть	-	1,2	Нет напольно-тактильной разметки	С	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1,2	Парковка для мги не обозначена	все	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м	Текущий ремонт
III Заключение по зоне:								
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности*		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
				№	№фото			
Территория, прилегающая к зданию		ДУ		-	1,2	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м. Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.		

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Входная группа (входная площадка с лестницей и пандусом)	нет	-					
2.2	Дверь (входная)	есть	-	3-6	Дверная ручка сливается по цвету с дверью, нет вывески с тактильно-выпуклым текстом и тактильных табличек входа, нет напольно-тактильной разметки на всей входной группе	все	Дверные ручки окрасить контрастно, установить вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе	Текущий ремонт
2.3	Тамбур	есть	-	6,7	Нет звукового информирования, места для собаки-поводыря, выделения габаритов дверного проема двери тамбура, противоскользящего покрытия	все	Установить в тамбуре звуковой информатор, место для собаки-поводыря, противоскользящее покрытие или дренажные решетки, выделить контрастно габариты дверного проема	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы в задние)</i>	<i>ДЧВ</i>	<i>-</i>	<i>3-7</i>	<i>Дверные ручки окрасить контрастно, установить вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа, смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить в тамбуре звуковой информатор, место для собаки-поводыря, противоскользящее покрытие или дренажные решетки, выделить контрастно габариты дверного проема.</i>

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Горизонтальные коммуникационные пути	есть	-	10,16, 17	Отсутствует тактильная разметка и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн	все	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн	Текущий ремонт
3.2	Вертикальные коммуникационные пути	есть	-	13- 15,18	На лестнице межэтажной отсутствуют поручни со второй стороны, на лестнице перехода нет поручней по обе стороны лестницы. Габариты всех лестниц не выделены. Кнопки лифта не контрастны.	все	На лестнице межэтажной установить поручни со второй стороны, на лестнице перехода установить поручни по обоим сторонам, контрастно выделить габариты всех лестниц. Кнопки лифта продублировать контрастно	Текущий ремонт
3.3	Дверь по пути движения	есть	-	8,10, 11	Габариты дверных проемов не выделены	все	Выделить контрастно габариты дверных проемов на всех путях движения для мгн, в том числе габариты дверей лифта	Текущий ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	7	Пути движения являются путями эвакуации. Недостаточно знаков направления эвакуации, нет подсветки путей эвакуации для МГН, мнемосхем этажей	все	Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	7,8, 10,11, 13-18	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn. На лестнице межэтажной установить поручни со второй стороны, на лестнице перехода установить поручни по обоим сторонам, контрастно выделить габариты всех лестниц. Кнопки лифта продублировать контрастно. Выделить контрастно габариты дверных проемов на всех путях движения для мgn, в том числе габариты дверей лифта. Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолюминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	8-11, 19,20	Нет тактильного информирования, адаптации для глухих и слабослышащих, поручней для опорников	все	Обозначить кабинет приема мгно тактильной табличкой и напольной тактильной разметкой, установить крючок для костылей и опорный поручень к местам приема, использовать для приема слабослышащих индукционную систему	Текущий ремонт
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	16	Нет обозначения места ожидания для мгно	все	Обозначить место ожидания для мгно тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	9	Стойка регистратуры не адаптирована для обслуживания слабослышащих, нет крючка для костылей, напольно-тактильной разметки	все	Стойку регистратуры оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к местам для обслуживания мгно	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	ДУ	-	8-11,16, 19,20	Обозначить кабинет приема мгн тактильной табличкой и напольной тактильной разметкой, установить крючок для костылей и опорный поручень к местам приема, использовать для приема слабослышащих индукционную систему. Обозначить место ожидания для мгн тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей. Стойку регистратуры оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок. Проложить напольно-тактильную разметку к местам для обслуживания мгн.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	21	Нет адаптации для мгн	С	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мгн», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку. Смонтировать унитаз и раковину для мгн с соответствующими поручнями, наклонное зеркало, крючок для костылей, кнопку вызова помощи	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
III Заключение по зоне:								
Наименование структурно-функциональной зоны				Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
					№ на плане	№ фото		
Санитарно-гигиенические помещения				ДУ	-	21	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мгн», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку. Смонтировать унитаз и раковину для мгн с соответствующими поручнями, наклонное зеркало, крючок для костылей, кнопку вызова помощи.	

**I Результаты обследования:
Системы информации на объекте**

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	4,7,8, 10-13	Отсутствуют визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц	С	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	5	Малое количество акустических информаторов для мгн	все	Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	15	Недостаточно тактильной информации	С	Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	4, 5, 7, 8, 10-13, 15	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц. Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно . **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» хирургический корпус
по адресу: 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6
Фото №1



Фото №2



Фото №3




Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14




Фото №15




Фото №16




Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Содержание

1.	Паспорт доступности.....	2
2.	Акты обследования.....	16
3.	Фотографии.....	27

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по адаптации основных структурных элементов
объекта социальной инфраструктуры**

**ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» хирургический корпус
по адресу: 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а**

График проведения мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а, составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 2 от 10 февраля 2025г., согласованным с обществом инвалидов.

Наименование структурно-функциональной зоны	Планируемые работы по адаптации	Срок проведения
Территория	Разместить знаки парковки для инвалида на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м.	2027
	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.	2025
Вход в здание	Дверные ручки окрасить контрастно, установить вывеску с тактильно-выпуклым текстом и тактильные таблички входа	2026
	Установить в тамбуре звуковой информатор, место для собаки-поводыря, противоскользящее покрытие или дренажные решетки, выделить контрастно габариты дверного проема.	2026
	Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе.	2027
Путь (пути) движения внутри здания	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn.	2025
	На лестнице межэтажной установить поручни со второй стороны, на лестнице перехода установить поручни по обоим сторонам, контрастно выделить габариты всех лестниц.	2025
	Кнопки лифта продублировать контрастно. Выделить контрастно габариты дверных проемов на всех путях движения для мgn, в том числе габариты дверей лифта.	2026
	Установить знаки направления эвакуации для МГН, фотолуминесцентную разметку по стенам, мнемосхему на каждом этаже.	2027
Зона целевого назначения здания	Обозначить кабинет приема мgn тактильной табличкой и напольной тактильной разметкой, установить крючок для костылей и опорный поручень к местам приема, использовать для приема слабослышащих индукционную систему.	2025
	Обозначить место ожидания для мgn тактильной табличкой и напольной разметкой 1х1м с обозначением колясочника, установить крючок для костылей.	2026
	Стойку регистратуры оборудовать индукционной петлей для обслуживания слабослышащих, установить крючок для костылей и сумок.	2027
	Проложить напольно-тактильную разметку к местам для обслуживания мgn.	2026
Санитарно-гиг. помещения	Установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, повесить тактильную табличку «Туалет для мgn», мнемосхему туалета, смонтировать напольно-тактильную разметку. Смонтировать унитаз и раковину для мgn с соответствующими поручнями,	2025

	<i>наклонное зеркало, крючок для костылей, кнопку вызова помощи .</i>	
Система информации на объекте	<i>Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц.</i> <i>Предусмотреть звуковое информирование при входе в помещение, возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования.</i> <i>Разместить тактильную вывеску тактильные таблички входа, мнемосхему этажей и туалета, напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.и.</i>	2025